

横浜市山内図書館指定管理者公募要項等に関する質問・回答一覧

※順番は、受付順です。
 ※「ページ」「項目」欄については、一部補記しています。

No.	種別	ページ	項目	質問	回答
1	業務要求水準書	8, 9	Ⅲ-3-(7) 施設及び設備の維持管理に関すること	受電設備の受電容量を教えてくださいませんか？	別紙をご参照ください。
2	業務要求水準書	8, 9	Ⅲ-3-(7) 施設及び設備の維持管理に関すること	発電機の発電容量を教えてくださいませんか？	別紙をご参照ください。
3	公募要項	4	5-(3) 審査及び選定の 手続について	面接審査について、1団体の想定しているプレゼンテーションの時間をご教示いただけますでしょうか。	プレゼンテーションは15～20分程度を予定しています。なお、プレゼンテーションに続き、選定評価委員によるヒアリングを行います。
4	業務要求水準書	10	Ⅲ-4 職員の配置体制・要件について	現在の人員の配置状況を曜日別でご教示いただけますでしょうか。	現指定管理者の実施事項となるため、お答えできません。
5	業務要求水準書	別紙1	2 搬送業務	(3)イ 「返却冊数が多い場合には集荷回数を増やすなど、柔軟に対応してください」とありますが、昨年の集荷回数を増やした回数の実績をご教示いただけますでしょうか。	例年、7月下旬～8月下旬に1日2回収を実施しています。また、たまプラーザ駅返却ポストについては、令和6年1月以降、1日2回収を実施しています。
6	業務要求水準書	別紙1	2 搬送業務	図書取次サービスで使用する車両は、横浜市からの貸与ということでしょうか。また、車両の保険料などは、どちらが負担を行いますでしょうか。指定管理料に見込む必要がある場合、金額をご提示いただけますでしょうか。	車両は指定管理者でご用意いただきます。保険料についても指定管理者の負担となりますが、金額の指定はありません。

No.	種別	ページ	項目	質問	回答
7	その他			図書館に水槽が置いてありましたが、横浜市ものになりますでしょうか。また、水槽の清掃を指定管理が行う場合、想定費用をご教示いただけますでしょうか。	水槽の設置は業務要求水準書に定めていません。現指定管理者が設置し、管理を行っています。
8	その他			令和5年度の自主事業費のうち、「商用データベース・座席予約システム料・ホームページ改修」以外の費用がかかった自主事業をご教示いただけますでしょうか。	事業の収支の詳細につきましては、現指定管理者の実施事項であるため、事業報告書等で公開されていること以外はお示しできません。
9	公募要項	5	5- (4) 応募書類について	①正本1部、②副本1部、③副本6部の計8部は応募団体が特定できる状態での提出が良いという理解でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
10	公募要項	6	5- (4) 応募書類について	ツ 団体の現在の組織、人事体制を示す人事労務関係の書類（就業規則、給与規定等）について、弊社は正社員、契約社員など社員の種類に応じて就業規則や賃金規定を整備しています。本業務に従事する可能性のあるすべての社員の種類の書類提出が必要でしょうか。	そのとおりです。
11	業務要求水準書	4	Ⅲ-1-(5) 開館時間・休館日	休館日について「横浜市が指定する施設点検日」とありますが、休館日の設定方法（設定時期など）をご教授ください。また、施設点検日に従事者が全体ミーティングや研修のために勤務することは可能でしょうか。	施設点検日は市立図書館全館共通の日程となります。本市で、毎年秋ごろまでに翌年度の日程を決定します。施設点検日に従事者が勤務することは可能です。
12	業務要求水準書	8	Ⅲ-3-(3) 青葉区図書取次サービス事業について	取次サービス事業について、運搬に使用する車両は公用車を使用するという認識でよろしいでしょうか。また、燃料費については指定管理料から支出という認識でよろしいでしょうか。また、現行の一日あたりの乗務員の人数をご教授ください。	車両は指定管理者でご用意いただきます。燃料費については、ご認識のとおりです。一日当たりの乗務員の人数に指定はなく、当方で把握しておりません。

No.	種別	ページ	項目	質 問	回 答
13	業務要求水準書	8	Ⅲ-3-(4) 図書館情報システムの運用に関すること	図書館情報システムを利用できるコンピュータ端末について、カウンター、事務室それぞれの台数をご教授ください。	カウンターに6台、事務室に7台、書庫に1台を設置しています。
14	業務要求水準書	9	Ⅲ-3-(8) 物品の管理等	備品について、新たに購入する場合、金額など備品となる要件をご教授ください。	備品は、その性質又は形状を変えずることなく、相当長期間にわたり使用できるものを言います。ただし、備品の性質を備えたものであっても、付随費用及び消費税相当額を含む取得価格が100,000円未満のものは消耗品として取り扱うことができます。
15	業務要求水準書	10	Ⅲ-4 職員の配置体制・要件について	司書補資格は有資格者として認められますでしょうか。	業務要求水準書で司書有資格者の配置を求めている箇所について、司書補有資格者をもって代えることはできません。
16	業務要求水準書	10	Ⅲ-4 職員の配置体制・要件について	現在の組織体制（職員総数）と曜日ごとの勤務人数（ローテーション）をご教示ください。	現指定管理期間における通常の常勤職員の人数は、図書館職員13人（館長を含む）、施設管理担当職員2人です。なお、常勤以外の職員数はこれに含まれません。また曜日別の人員配置については、現指定管理者の実施事項となるため、お答えできません。
17	業務要求水準書	11	Ⅲ-4-(8) 会議への出席	「全館資料調整会」及び「全館児童書選定情報調整会」も含め、出席すべき会議体の種類と頻度をご教授ください。	定例的な会議は次の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定例館長会及び地域館長会 それぞれ月1回 ・ 全館資料調整会及び全館児童書選定情報調整会 それぞれ週1回（休会の週もあり） ・ 青葉区読書活動推進事務局会議 月1回 この他に、各種担当者会が開催されることがあります（不定期）。
18	業務要求水準書	11	Ⅲ-5 経費等について	指定管理料において、精算対象の科目はございますでしょうか。	精算対象となる科目はありません。

No.	種別	ページ	項目	質問	回答
19	業務要求水準書	12	Ⅲ-7 開業準備及び業務の引継ぎ	<p>現行の受託者からの業務の引継ぎの際には、横浜市が作成した業務マニュアルに基づいて業務引継ぎが行われるという認識で正しいでしょうか。</p>	<p>全市共通の業務手順書、図書館情報システムの操作マニュアルに基づき、現指定管理者から引継ぎを行います。</p>
20	業務要求水準書	12	Ⅲ-5-(4) 複写手数料の収納事務について	<p>利用者用複写機の設置（費用含む）は市側の手配との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>利用者用複写機は、本市から目的外使用許可を受けた事業者が設置しています。設置及び使用について、指定管理者の費用負担はありません。</p>
21	業務要求水準書	16	Ⅲ-8-(11) 自動販売機等について	<p>自動販売機 1 台設置した場合の行政財産使用料をご教授ください。 また、自動販売機で販売する商品について、清涼飲料水に限る、などの制限はありますでしょうか。 また、現行の受託者は何台の自動販売機を設置していますでしょうか。</p>	<p>現指定管理者は自動販売機を 1 台設置しており、令和 6 年度の目的外使用料は 10,800 円／年です。 自動販売機で販売する商品について、清涼飲料水以外の販売を検討される場合は、事前に本市と協議を行ってください。</p>
22	業務要求水準書	8	Ⅲ-3-(7) 施設及び設備の維持管理に関すること及び別紙 3	<p>別紙 3「施設維持管理業務一覧」についてそれぞれの業務の仕様書がございましたらご提示ください。</p>	<p>それぞれの業務の仕様書はありません。</p>
23	その他		様式 賃-1	<p>(様式 賃-1) 賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書の基礎単価について、役職に応じて給与額が異なりますが、正規雇用職員等（フルタイム従事者）と臨時雇用職員等（非常勤従事者）の項目には、それぞれ配置する従事者の平均賃金（年額）を記載するという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>賃金水準スライドの変動額は、雇用種別ごとに、人件費総額の見直し額を算出します。そのため基礎単価は、賃金水準スライドの対象となる全員の人件費を雇用種別ごとに合計した年額を、雇用種別ごとの総人数で割った額をご記入ください。</p> <p>(考え方：正規雇用職員の例) 正規雇用職員の基礎単価 = {(館長の人件費) + (他職員の人件費全員分の合計)} ÷ {(館長の人数) + (他職員の人数)}</p>

別紙 設備機器リスト(受変電、発電に関するもの)

大分類	中分類	小分類	仕様	用途	容量	容量 単位	数量	単位
電気設備	受変電	受変電設備	閉鎖・CB	受電	450	kVA	1	式
電気設備	受変電	内訳_遮断器	真空	受電	12.5	kA	1	台
電気設備	受変電	内訳_開閉器	気中・DS	受電	400	A	1	台
電気設備	受変電	内訳_開閉器	気中・LBS	電灯・動力・コンデンサ	200	A	5	台
電気設備	受変電	内訳_開閉器	気中・PCS	コンデンサ	30	A	1	台
電気設備	受変電	内訳_開閉器	真空・VCS	コンデンサ	200	A	2	台
電気設備	受変電	内訳_変圧器	モールド	電灯	75	kVA	2	台
電気設備	受変電	内訳_変圧器	モールド	動力	150	kVA	2	台
電気設備	受変電	内訳_進相コンデンサ	油入		21.3	kVar	3	台
電気設備	受変電	引込開閉器[UGS]	UGS		300	A	1	台
電気設備	受変電	保護継電器[SOG]	SOG			-	1	台
電気設備	直流電源	充電装置	電池一体	非常用照明	15	A	1	台
電気設備	直流電源	据置蓄電池	長寿命MSE	非常用照明	150	Ah	1	式
電気設備	自家発	自家発電設備(ディーゼル)低圧	閉鎖_普通形_軽油_1950_14.7ℓ/h_超低騒音型_75dB	非常用	60	kVA	1	式
電気設備	自家発	内訳_始動用蓄電池	MSE	発電機始動用	100	Ah	1	式