

件名 笹山小学校仮設教室賃貸借

上記件名に係る仕様書(設計)書の内容に関する質問について、次のとおり回答します。

No	項目 (ページ数等)	質問内容	回答
1	発注情報詳細等 5(7)	本契約は長期継続契約のため、予算の増減等により契約解除をする場合は、支出割合に関係なく物件の設置及び撤去に要した費用を補償して頂けるものと考えてよろしいでしょうか。	契約の解除等については「仮設建物等の設置に関する約款」、「賃貸借契約約款」の規定に基づき対応します。
2	設計書 科目別内訳書	科目別内訳書において数量の変更があった場合、増減の対象となると考えてよろしいでしょうか。	原則として受注金額の範囲内としますが、発注者と協議し決定するものいたします。
3	A-02 特記仕様書 6	仮設校舎解体後のグランド整備及びスプリンクラー設備の復旧は別途考えてよろしいでしょうか。	グランド整備は客土、粗整地、除磔及びダスト敷き均し、スプリンクラー設備はヘッドの散水半径360°調整を今回含んでいます。
4	A-03 工事概要 6	備蓄棚の大きさ及び内容物の物量をご指示下さい。	A-19 備品リストのとおりです。
5	A-03 案内図	大型車が問題なく通行できるものと考えてよろしいでしょうか。また、搬入ルートをご指示下さい。	建設資材の搬出入に使用する車両の通行は問題ありません。搬入ルートは西側道路(法43条ただし書き)を想定しています。
6	A-05 配置図	南側に崖がありますが、問題なく建てられるものと考えてよろしいでしょうか。	支障ないと考えています。
7	P66 仕様書 1-4	記載されていない事項については、別途と考えてよろしいでしょうか。	原則として受注金額の範囲内としますが、発注者と協議し決定するものいたします。
8	その他	地盤改良等は必要ないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
9	その他	仮設建物とはいえ教育施設の安全・品質確保の為に、「ISO9001、ISO14001認証取得」の工場より出荷した部材にて建設しなければならないと考えて宜しいでしょうか。	ISO認定工場は想定していません。
10	その他	地中障害物の処理について想定できないため費用は別途と考えてよろしいでしょうか。	原則として受注金額の範囲内としますが、発注者と協議し決定するものいたします。