

質問回答書

契約番号 _____

件 名 横浜市鶴見スポーツセンター事務室及び体力相談室空調更新業務委託 _____

質 問	回 答
<p>質問提出期限の前に現地調査は可能でしょうか？可能な場合はその連絡先、日程調整方法についてお知らせください。</p>	<p>入札参加意向申出書提出者で、現地見学を希望する場合は、以下の通り申し込みを行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">■対象 入札参加意向申出書を提出した者■申込方法 電子メールにて希望日時を送信してください。 (tr-shisetsu@city.yokohama.lg.jp) ※送信後に必ず発注担当課に電話確認を行ってください。■申込期限 1/21 (火) 17時まで■見学場所 事務室室内機及び屋上室外機■その他 現地での質問にはお答えできません。
<p>冷媒配管、ドレン配管及び電気配線は既設を再利用してよろしいでしょうか？</p>	<p>原則として再利用します。なお、新設機器と既設配管の接続にあたって、配管の一部交換等を妨げるものではありません。</p>
<p>S2-1 手元開閉器盤内の漏電遮断器（4個）は更新機器に適合した漏電遮断器に交換してよろしいでしょうか？</p>	<p>交換を行って構いません。</p>