

機械・電気設備標準仕様書（保守点検編）

令和5年5月改定 新旧比較表

旧	新
<p>第2章 保守点検 第5節 空調設備 2-5-14 加湿器 1 外観点検清掃 2 各部動作及び吐出部の点検 3 制御盤の点検 4 絶縁抵抗測定</p>	<p>第2章 保守点検 第5節 空調設備 2-5-14 加湿器 1 フィルタ清掃 2 給水ストレーナ清掃、フラッシング 3 加湿モジュール洗浄 4 ドレンパン清掃 5 電装部点検 6 給水ヘッドのノズル清掃 7 ドレン排水ポンプ、レベルセンサ、フロー トスイッチ清掃</p>