

第3期横浜市野庭地区センター 指定管理者公募要項等の内容に関する質問の回答

No	分類	頁	大項目	中項目	小項目	質問内容	回答
1	公募要項	2	2	(7)	イ	平成30年度以降に最大6か月程度の休館とする予定がありますが、概ねの時期と規模(全館または一部)を御教示ください。	設計(時期は未定)にて工事スケジュール等詳細を決定します。提案に当たっては、収支予算書Cには4か月間体育室が利用できないものとして記入して下さい。
2	応募書類				様式5	年度の表記が28年度でなく27年度となっているが誤りでしょうか。	誤りでした。正しい表記は「28年度」になります。 ※また、年度の表記以外にも修正がございましたので、差替えの程よろしくお願いたします。
3	その他					吸収冷温水器発生機が2台ありますが、1階用と2・3階用にわけられていますか？それとも2台で全体をカバーしていますか？	2台で全体を運用しています。
4	その他					平成23年度から平成26年度までの各部屋別・各時間帯別の稼働率を教えてください。	港南区ホームページの指定管理者のページにて公開します。 (http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/bosyu-cc/sk-cc-3nb.html) ※公開するものは参考値になります。
5	その他					体育室の天井脱落防止工事は平成30年度に決定しているという理解でよろしいでしょうか。	平成30年度以降に事業着手を予定しているため、平成30年度に決定というものではありません。
6	その他					備品リストをお示しください。	港南区ホームページの指定管理者のページにて公開します。 (http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/bosyu-cc/sk-cc-3nb.html)
7	その他					平成23年度から平成26年度において、各部屋毎でコマ毎の利用数を月別でお示しください。	港南区ホームページの指定管理者のページにて公開します。 (http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/bosyu-cc/sk-cc-3nb.html) ※公開するものは参考値になります。
8	その他					平成28年度において、当施設を使用しての貴市の事業等の計画があればお示しください。また、指定管理者に費用負担が生じる場合はその想定金額をお示しください。	確定されたものはございません。
9	その他					平成23年度以降にいただいた苦情・クレームの内容をお教えてください。また、その対応内容もお示しください。	港南区ホームページにあります事業報告書をご覧ください。 (http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/jokyo-cc/)
10	その他					平成28年度以降に計画のある修繕内容があれば、時期及び規模、想定金額をお示しください。	確定されたものはございません。
11	その他					現在の人員配置計画をお教えてください。	常時3名以上としております。

No	分類	頁	大項目	中項目	小項目	質問内容	回答
12	その他					平成23年度以降において、実施された物販の内容、収支、委託先をお教えください。	実施されたものはありません。
13	その他					平成23年度から年度毎で、指定管理者の購入図書数を月別でお示してください。	月別の記録は無いのですが、年度毎の記録は下記の通りです。 ・平成23年度(109冊) ・平成24年度(256冊) ・平成25年度(228冊) ・平成26年度(266冊)
14	その他					貸出時間が、基準時間を超過した場合は、1時間あたりの徴収金額の基準をお示してください。	市としての基準は特にありません。