

市第 51 号議案 平成 24 年度横浜市一般会計補正予算（第 3 号）  
（資源循環局関係部分）について

1 概要

稼動後 17 年が経過した鶴見工場の中央監視制御装置は、経年劣化が進んできたことから、特に故障が多い機器から順次、補修を行ってきました。しかし、生産停止により修理部品の調達が困難になるとともに、本年に入ってから、焼却炉の運転に影響を及ぼす故障が増加するなど、安定稼動の確保に支障が生じており、緊急に対応する必要があります。

そこで、当該装置の更新工事を実施するための経費を補正します。

2 事業内容

(1) 工事名

鶴見工場中央監視制御装置更新工事

(2) 工事内容

OIS（オペレータによる監視・操作部）更新

PCS（演算・制御部）盤更新

伝送システム改修

(3) 工期

平成 24 年 10 月から平成 25 年 12 月まで（15 か月）

(4) 事業費（補正額）（単位：千円）

	事業費
平成 24 年度	200,000
平成 25 年度	380,000
合 計	580,000

※財源は全て一般財源。

※平成 25 年度の支出については、債務負担行為を設定。

【参考】鶴見工場概要

所在地：鶴見区末広町 1 丁目 15 番地 1

竣工年月：平成 7 年 3 月

処理能力：1,200t/24h（400t/24h × 3 炉）

発電能力：22,000kW

# 中央監視制御装置概略図

